



中国认可
检测
TESTING
CNAS L5778



委托单编号: T2025ELP-R-2736876

检测报告

TEST REPORT

报告编号 W20250138
 REPORT NO.

产品名称 浸渍胶膜纸饰面细木工板
 NAME OF SAMPLE

委托单位 中环联合(北京)认证中心有限公司
 CUSTOMER

受检单位 上海福添实业有限公司
 INSPECTED ENTITY

检测类别 委托检验
 TEST CATEGORY



浙江省木质装饰材料产品质量检验中心
 Zhejiang Center of Quality Test for Wood Products Decorative Materials
德清鼎森质量技术检测中心
 Deqing Dingsen Quality and Technical Test Center

浙江省木质装饰材料产品质量检验中心
Zhejiang Center of Quality Test for Wood Products Decorative Materials
德清鼎森质量技术检测中心
Deqing Dingsen Quality and Technical Test Center
环境标志产品认证检验报告

产品名称	浸渍胶膜纸饰面 细木工板	型号规格	mm: 17(E ₁ 级)	商标	第 8944979 号
委托单位	中环联合(北京) 认证中心有限公司	委托人	杨思宇	样品 等级	合格品
生产单位	上海福添实业有 限公司	样品单编 号	—	委托单 编号	T2025ELP-R-273 6876
封样状况 样品状况	样品外观完好, 无污损	送样数量	4m ²	送样人	上海福添实业有 限公司
		检验数量	2m ²	到样 日期	2025-03-20
检验环境 条件说明	温度: 23℃±0.5℃ 湿度: TVOC: 45%±3% 甲醛: 50%±3%	检验样品 原编号或 生产日期	2025-03-10	检验 完成 日期	2025-04-04
检验和判 定依据	HJ571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》				
检 验 结 果	根据 HJ571-2010 对所送样品进行检验, 各检测项目的检验结果均符合标准要求。				
检 验 结 论	检验和判定依据中规定应检 <u>2</u> 项, 共检 <u>2</u> 项, 合格 <u>2</u> 项。 检验单位 (公章或检验报告专用章) 签发日期: 2025 年 04 月 07 日				
备注	/				

批准: 胡霞

审核: 陈鸣

编制: 丁雨



环境标志产品认证检验报告


序号	检测项目	指标及技术要求	检验结果	单项判定
1	甲醛释放量	$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$	$0.02\text{mg}/\text{m}^3$	符合
2	TVOC 释放量	$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$	$0.03\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$	符合

批准: 胡霞洪

审核: 陈鸣

主检: 丁雨

检验单位 (公章或检验报告专用章)



3111